



Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe „BUDREM” Spółka z o.o.

25-561 Kielce, tel: 041/331-13-65 tel: 041/331-58-81 tel: 041/331-16-42
ul. Wifosa 80 tel: 041/331-14-36 tel: 041/331-15-56 fax: 041/331-14-36
www.budrem.kielce.pl e-mail: budrem@budrem.kielce.pl

NIP: 959-11-10-095

REGON: 290832684

Wykonuje:

- ślusarkę
aluminową
okna, drzwi,
fasady
- drzwi
przeciwpożarowe
aluminowe
EI 30,
EI 45,
EI 60
- stolarkę
pcv
okna, drzwi,
- usługi
szklarskie
szyby zespolone
- zadaszenia
z poliwęglanu
- roboty
ogólno -
budowlane
- balustrady
aluminium,
nierdzewne

Kielce, dn. 06.03.2013r.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie
ul. 1-go Maja 66-74
21-100 Lubartów

Dotyczy: przetargu: Wymiana okien w elewacji zachodniej segmentów w SP3
w Lubartowie ul. 1-go Maja 66-74

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe „BUDREM” Sp. z o.o.
w Kielcach zwraca się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące ww. przetargu:

W przedmiarze robót w poz.2 należy wycenić kraty stalowe dla 3 okien. Natomiast w zestawieniu stolarki jest zapis określający możliwość zastosowania szyby antywłamaniowej P4. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli zamiannę kosztów zakupu i montażu krat na rzecz szyb P4? Jak należy w takiej sytuacji potraktować poz.2 przedmiaru?

W przedmiarze w poz.5 należy wycenić wymianę 7 sztuk okien, a okna wymontowane przekazać Inwestorowi. Natomiast w zestawieniu stolarki jest mowa o przeniesieniu okien na inną elewację. Który zapis jest prawidłowy? Co należy wycenić: wymianę czy przeniesienie okien (bez kosztów dostawy nowych okien)?

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe „Budrem” Sp. z o.o.
Regon 290832684

S.R. KIELCE X Wydział Gospodarczy
KRS: Nr 0000152660

FABRYKA OKIEN SPECTRUM Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 4; 20-150 LUBLIN
tel. /fax. /0-81/718-80-13; tel. 718-80-12
NIP 946-22-85-757

REGON 431278664

Lublin dn. 2013-03-07


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. Piotra Firleja
Ul. 1-go Maja 66-74
21-100 Lubartów
Fax. /081/ 855-62-17

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymianę stolarki okiennej w elewacji zachodniej segmentów w SP 3”

ZAPYTANIE DO SIWZ

1. Prosimy o doprecyzowanie co należy rozumieć przez zapis pod rysunkiem okna o2 „szklenie dwuszybowe bezpieczne od strony pomieszczenia, okno zabezpieczone kratą wg możliwości szklenie antywłamaniowe P4” Czy oznacza to, że w tych trzech oknach można zastosować pakiety szybowe P4/16/4 i okucia antywłamaniowe WK2 w zamian za wykonanie i montaż krat okiennych (18,216m2) – jest to tańsze rozwiązanie i bardziej „bezpieczne” w razie pożaru, gdy okno pełni funkcję ewakuacyjną.
Czy jednak należy wykonać i zamontować nowe kraty a w oknie zastosować szybę jednostronnie bezpieczną (jak w pozostałych konstrukcjach)?

Z poważaniem:


SPECTRUM®
Vice Prezes Zarządu
mgr inż. Robert Boguszewski

Szkoła Podstawowa Nr 3

Lubartów 06.03.13r.

im. Piotra Firleja

w Lubartowie

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe

„BUDREM” Spółka Z o.o.

Fabryka okien SPECTRUM

Dotyczy: zapytanie do SIWZ Wymiana okien w elewacji zachodniej segmentów w SP3 w Lubartowie ul. 1- go Maja 66-74

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubartowie uprzejmie informuję, że Przedmiar jest tylko pomocniczy do wykonania wyceny ofertowej, podstawą jest projekt, więc stare okna sztuk 7 mają być zdemontowane, przeniesione i zabezpieczone w wyznaczone przez Nas miejsce.

Odnośnie poz. 2 Projektant zaznaczył, iż możliwe jest zamienienie krat na szybę P4, kwestię to pozostawiam do wyboru oferentom. Oba rozwiązania są zgodne z projektem, więc proszę o kalkulację dwóch rozwiązań i wybrania korzystniejszego rozwiązania.

Z poważaniem

Marian Bober