


Lp.	NAZWA ELEMENTU	PRODUCENT	ILOŚĆ
1.	KOŁNIERZ DO RUR stalowych DN 100/90 mm	HAWLE	2
2.	ZASUWA KOŁNIERZOWA TYP E nr KAT 4700 DN 100 Z KÓŁKIEM	HAWLE	1.
3.	FILTR SIATKOWY nr KAT. 9911 DN 100	HAWLE	1.
4.	ZWĘŻKA DWUKOŁNIERZOWA FFR nr KAT. 540 DN100/50 l= 200 mm	HAWLE	2.
5.	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY FF nr KAT. 530 DN 50 L = 150 mm	HAWLE	1.
6.	WODOMIERZ SPRZĘŻONY TYP MW JS-S 50/2,5 l = 270 mm	POWOGAZ	1.
7.	KSZTALTKA MONTAŻ-DEMONTAŻ nr KAT. 9810 DN 50 l= 180 mm zakres zmiany długość x = +/- 25 mm	HAWLE	1.
8.	ZAWÓR ANTYSKAZENIOWY TYP EA DN 100	DANFOSS	1.
9.	ZASUWA KOŁNIERZOWA TYP E nr KAT 4000 DN 80 Z KÓŁKIEM l = 180 mm	HAWLE	1.



WODEX JERZY PACHUTA 20 - 258 LUBLIN, Bystrzyca

INWESTYCJA:

projekt opomiarowania mediów: wody zimnej, ciepłej, pary wodnej instalacji basenowej oraz energii elektrycznej, basenu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT MONTAŻOWY  
POMIAR WODY ZIMNEJ

DATA:  
10.2012

NUMER RYSUNKU:  
3

SKALA RYSUNKU:  
-

Projektował  
mgr inż. Łukasz Garbal

Upr. bud.

Podpis

Opracował  
mgr inż. Tomasz Pachuta

Upr. bud.

Podpis